

大栄環境(株)御坊リサイクルセンター 環境保全協定に基づく放流水のモニタリング結果について

御坊市環境衛生課

採取日			令和1年8月6日	令和1年9月3日	令和1年10月1日	令和1年11月18日	令和1年12月3日	令和2年1月7日	令和2年2月4日	令和2年3月3日
No.	測定項目	単位	協定値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	水素イオン濃度(PH)		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.0	7.3	7.1	7.7	7.6
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	1.0	0.8	0.6	不検出	0.8	1.5	0.6
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	1.2	3.0
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	60以下	不検出	5.2	不検出	不検出	0.5	0.5	0.7
5	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	2.2	7.2	3.0	1.9	6.3	8.8	7.6
6	リン含有量	mg/L	16以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと					不検出		
8	水銀及びアルキル水銀その他の水酸化物	mg/L	0.005以下					不検出		
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.1以下					不検出		
10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下					不検出		
11	有機リン化合物	mg/L	1以下					不検出		
12	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下					不検出		
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下					不検出		
14	シアン化合物	mg/L	1以下					不検出		
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下					不検出		
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下					不検出		
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下					不検出		
18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下					不検出		
19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下					不検出		
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下					不検出		
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下					不検出		
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下					不検出		
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下					不検出		
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下					不検出		
25	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.02以下					不検出		
26	チカラム	mg/L	0.06以下					不検出		
27	シマジン	mg/L	0.03以下					不検出		
28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下					不検出		
29	ベンゼン	mg/L	0.1以下					不検出		
30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下					不検出		
31	1,4-ジオキサン	mg/L	10以下					不検出		
32	ほう素及びその化合物	mg/L	50以下					5.7		
33	ふつ素及びその化合物	mg/L	15以下					不検出		
34	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	200以下					不検出		
35	ノルマンヘキサン抽出物含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	5以下					不検出		
36	ノルマンヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	30以下					不検出		
37	フェノール類含有量	mg/L	5以下					不検出		
38	銅含有量	mg/L	3以下					不検出		
39	亜鉛含有量	mg/L	2以下					不検出		
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下					不検出		
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下					不検出		
42	クロム含有量	mg/L	2以下					不検出		
43	大腸菌群数	個/cm³	3000以下					不検出		
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下					0.00027		