大栄環境（株）御坊リサイクルセンター　環境保全協定に基づく地下水のモニタリング結果について

御坊市環境衛生課

採取日				令和7年1月8日															
No.	測定項目	単位	協定値	観測井戸（上流）	観測井戸（下流）	モニタリング人孔													
				分析値	分析値	分析値													
1	電気伝導率	mS/m	―	26	110	85													
2	塩化物イオン濃度	mg/L	―	9.8	47	23													
3	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと																
4	総水銀	mg/L	0.0005以下																
5	カドミウム	mg/L	0.003以下																
6	鉛	mg/L	0.01以下																
7	六価クロム	mg/L	0.05以下																
8	砒素	mg/L	0.01以下																
9	全シアン	mg/L	検出されないこと																
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと																
11	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
12	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
13	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
15	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下																
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下																
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下																
21	チウラム	mg/L	0.006以下																
22	シマジン	mg/L	0.003以下																
23	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下																
24	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
25	セレン	mg/L	0.01以下																
26	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
27	クロロエチレン	mg/L	0.002以下																
28	ほう素及びその他化合物	mg/L	1以下																
29	ふっ素及びその他化合物	mg/L	0.8以下																
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下																
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下																