令和8年度　大栄環境（株）御坊リサイクルセンター（第2期施設）　環境保全協定に基づく放流水のモニタリング結果について

御坊市市民環境課

採取年月				令和8年（2026年）									令和9年（2027年）		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日				4月15日	5月13日	6月11日	7月1日								
分析結果が得られた日				4月22日	5月21日	6月19日	7月8日								
№.	測定項目	単位	協定値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	水素イオン濃度（PH）		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.9								
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	0.6	0.5未満	0.6	1.0								
3	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	90以下	8.1	3.3	4.9	3.0								
4	浮遊物質量（SS）	mg/L	60以下	1未満	4	5	2								
5	窒素含有量（T-N）	mg/L	120以下	2.3	4.9	3.1	3.3								
6	リン含有量	mg/L	16以下	0.17	0.14	0.12	0.05未満								
7	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと												
8	水銀及びアルキル水銀その他の水酸化合物	mg/L	0.005以下												
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下												
10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下												
11	有機リン化合物	mg/L	1以下												
12	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下												
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下												
14	シアン化合物	mg/L	1以下												
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下												
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下												
19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下												
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下												
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下												
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下												
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下												
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下												
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下												
26	チウラム	mg/L	0.06以下												
27	シマジン	mg/L	0.03以下												
28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下												
29	ベンゼン	mg/L	0.1以下												
30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下												
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下												
32	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下												
33	ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下												
34	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	100以下												
35	ノルマンヘキサン抽出物含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下												
36	ノルマンヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下												
37	フェノール類含有量	mg/L	5以下												
38	銅含有量	mg/L	3以下												
39	亜鉛含有量	mg/L	2以下												
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下												
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下												
42	クロム含有量	mg/L	2以下												
43	大腸菌数	CFU/ml	800以下												
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下												