

大栄環境(株)御坊リサイクルセンター 環境保全協定に基づく放流水のモニタリング結果について(第2期施設)

御坊市市民環境課

採取日			令和8年1月7日	令和8年2月4日	令和8年3月4日	令和8年4月15日				
No.	測定項目	単位	協定値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	水素イオン濃度(PH)		5.8以上8.6以下	6.9	7.1	6.8	6.9			
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.9	1.6	不検出	0.6			
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	7.0	5.9	9.9	8.1			
4	浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	5	3	6	不検出			
5	窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	3.7	6.1	2.6	2.3			
6	リン含有量	mg/L	16以下	0.12	0.14	0.10	0.17			
7	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと		不検出					
8	水銀及びアルキル水銀その他の水酸化合物	mg/L	0.005以下		不検出					
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下		不検出					
10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		不検出					
11	有機リン化合物	mg/L	1以下		不検出					
12	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下		不検出					
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下		不検出					
14	シアン化合物	mg/L	1以下		不検出					
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下		不検出					
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		不検出					
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		不検出					
18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		不検出					
19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		不検出					
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		不検出					
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		不検出					
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		不検出					
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		不検出					
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		不検出					
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		不検出					
26	チウラム	mg/L	0.06以下		不検出					
27	シマジン	mg/L	0.03以下		不検出					
28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		不検出					
29	ベンゼン	mg/L	0.1以下		不検出					
30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		不検出					
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下		不検出					
32	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下		3.1					
33	ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下		0.3					
34	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	100以下		4.7					
35	ノルマンヘキサン抽出物含有量(鉱油類含有量)	mg/L	5以下		不検出					
36	ノルマンヘキサン抽出物含有量(動植物油類含有量)	mg/L	30以下		不検出					
37	フェノール類含有量	mg/L	5以下		不検出					
38	銅含有量	mg/L	3以下		不検出					
39	亜鉛含有量	mg/L	2以下		0.2					
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下		不検出					
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下		0.19					
42	クロム含有量	mg/L	2以下		不検出					
43	大腸菌数	CFU/ml	800以下		不検出					
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		0					