大栄環境（株）御坊リサイクルセンター　環境保全協定に基づく放流水のモニタリング結果について

御坊市市民環境課

採取日				令和7年8月6日	令和7年9月3日	令和7年10月1日	令和7年11月5日	令和7年12月3日	令和8年1月7日	令和8年2月4日	令和8年3月4日
№.	測定項目	単位	協定値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	水素イオン濃度（PH）		5.8以上8.6以下	6.9	7.3	6.3	6.6	6.9	7.4	7.1	7.4
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	1.0	2.6	0.6	3.2	0.6	0.8	1.1	1.2
3	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	90以下	3.4	3.3	1.2	2.7	2.3	1.5	3.1	3.9
4	浮遊物質量（SS）	mg/L	60以下	2	不検出	不検出	不検出	不検出	1	2	1
5	窒素含有量（T-N）	mg/L	120以下	2.4	9.2	9.6	5.9	2.7	1.8	2.9	3.4
6	リン含有量	mg/L	16以下	0.16	不検出	不検出	0.08	0.14	不検出	0.21	0.23
7	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと							不検出	
8	水銀及びアルキル水銀その他の水酸化合物	mg/L	0.005以下							不検出	
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下							不検出	
10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下							不検出	
11	有機リン化合物	mg/L	1以下							不検出	
12	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下							不検出	
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下							不検出	
14	シアン化合物	mg/L	1以下							不検出	
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下							不検出	
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下							不検出	
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下							不検出	
18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下							不検出	
19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下							不検出	
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下							不検出	
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下							不検出	
22	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下							不検出	
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下							不検出	
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下							不検出	
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下							不検出	
26	チウラム	mg/L	0.06以下							不検出	
27	シマジン	mg/L	0.03以下							不検出	
28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下							不検出	
29	ベンゼン	mg/L	0.1以下							不検出	
30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下							不検出	
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下							不検出	
32	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下							7.4	
33	ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下							0.9	
34	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	100以下							0.62	
35	ノルマンヘキサン抽出物含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下							不検出	
36	ノルマンヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下							不検出	
37	フェノール類含有量	mg/L	5以下							不検出	
38	銅含有量	mg/L	3以下							不検出	
39	亜鉛含有量	mg/L	2以下							0.03	
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下							不検出	
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下							0.75	
42	クロム含有量	mg/L	2以下							不検出	
43	大腸菌数	CFU/ml	800以下							不検出	
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下							0	