令和8年度　大栄環境（株）御坊リサイクルセンター（第１期施設）　環境保全協定に基づく放流水のモニタリング結果について

御坊市市民環境課

採取年月				令和8年（2026年）									令和9年（2027年）		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日				4月15日	5月13日	6月11日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日					
分析結果が得られた日				4月22日	5月21日	6月19日	7月8日	8月19日	9月14日	10月15日					
No.	測定項目	単位	協定値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	水素イオン濃度（PH）		5.8以上8.6以下	6.7	7.2	6.6	6.6	6.6	7.1	6.7					
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	0.8	0.8	0.5未満	0.7	0.5	1.2	0.5未満					
3	化学的酸素要求量（COD）	mg/L	90以下	2.3	1.5	2.7	2.9	4.1	4.3	2.5					
4	浮遊物質量（SS）	mg/L	60以下	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1	1未満					
5	窒素含有量（T-N）	mg/L	120以下	3.4	11.0	2.0	2.1	4.0	2.1	1.8					
6	リン含有量	mg/L	16以下	0.26	0.05未満	0.11	0.12	0.23	0.16	0.07					
7	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと												
8	水銀及びアルキル水銀その他の水酸化合物	mg/L	0.005以下												
9	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下												
10	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下												
11	有機リン化合物	mg/L	1以下												
12	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下												
13	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下												
14	シアン化合物	mg/L	1以下												
15	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下												
16	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
17	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下												
18	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下												
19	四塩化炭素	mg/L	0.02以下												
20	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下												
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下												
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下												
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下												
24	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下												
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下												
26	チウラム	mg/L	0.06以下												
27	シマジン	mg/L	0.03以下												
28	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下												
29	ベンゼン	mg/L	0.1以下												
30	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下												
31	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下												
32	ほう素及びその化合物	mg/L	10以下												
33	ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下												
34	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	100以下												
35	ノルマンヘキサン抽出物含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下												
36	ノルマンヘキサン抽出物含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下												
37	フェノール類含有量	mg/L	5以下												
38	銅含有量	mg/L	3以下												
39	亜鉛含有量	mg/L	2以下												
40	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下												
41	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下												
42	クロム含有量	mg/L	2以下												
43	大腸菌数	CFU/ml	800以下												
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下												