大栄環境(株)御坊リサイクルセンター 環境保全協定に基づく地下水のモニタリング結果について(第2期施設)

御坊市市民環境課

採取日				令和8年2月4日																
No.	測定項目	単位	協定値	観測井戸(上流)	観測井戸(下流①)	観測井戸(下流②)	観測井戸(上流)	観測井戸(下流①)	観測井戸(下流②)	観測井戸(上流)	観測井戸(下流①)	観測井戸(下流②)	観測井戸(上流)	観測井戸(下流①)	観測井戸(下流②)	観測井戸(上流)	観測井戸(下流①)	観測井戸(下流②)
				分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
1	電気伝導率	mS/m	―	30	44	130														
2	塩化物イオン濃度	mg/L	―	9	17	23														
3	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
4	総水銀	mg/L	0.0005以下	不検出	不検出	不検出														
5	カドミウム	mg/L	0.003以下	不検出	不検出	不検出														
6	鉛	mg/L	0.01以下	不検出	不検出	不検出														
7	六価クロム	mg/L	0.05以下	不検出	不検出	不検出														
8	砒素	mg/L	0.01以下	不検出	0.002	不検出														
9	全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
11	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	不検出	不検出	不検出														
12	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	不検出	不検出	不検出														
13	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	不検出	不検出	不検出														
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	不検出	不検出	不検出														
15	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	不検出	不検出	不検出														
16	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出	不検出														
17	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	不検出	不検出	不検出														
18	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	不検出	不検出	不検出														
19	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	不検出	不検出	不検出														
20	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	不検出	不検出	不検出														
21	チウラム	mg/L	0.006以下	不検出	不検出	不検出														
22	シマジン	mg/L	0.003以下	不検出	不検出	不検出														
23	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	不検出	不検出	不検出														
24	ベンゼン	mg/L	0.01以下	不検出	不検出	不検出														
25	セレン	mg/L	0.01以下	不検出	不検出	不検出														
26	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	不検出	不検出	不検出														
27	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	不検出	不検出	不検出														
28	ほう素及びその他化合物	mg/L	1以下	不検出	不検出	不検出														
29	ふっ素及びその他化合物	mg/L	0.8以下	不検出	0.1	不検出														
30	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	0.07	不検出	不検出														
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	0.061	0.057	0.058														